



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
ESTADO DE SÃO PAULO**

TERMO DE RETIFICAÇÃO

MANOEL IRONIDES ROSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BASTOS ESTADO DE SÃO PAULO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

RETIFICAR o edital do P.E. 014/2023 alterando a descrição dos **lotes 54, 55, 56, 57, 58 e 59** que fazem parte do objeto do certame, os quais passarão a conter as seguintes especificações:

Lote 54 – Refletor 100w, com potencia máx. de 150w, temperatura média da cor 6.500k, fluxo luminoso mínimo de 100 Lumens/W, tipo de instalação cruzeta, vida útil mínima de 50.000h, índice de proteção IP66, tensão Bivolt 127/220, fator de potência mínimo de 0.99, altura para instalação 8 metros.

Lote 55 – Refletor 150w, com potencia máx. de 150w, temperatura média da cor 6.500k, fluxo luminoso mínimo de 120 Lumens/W, tipo de instalação cruzeta, vida útil mínima de 50.000h, índice de proteção IP66, tensão Bivolt 127/220, fator de potência mínimo de 0.99, altura para instalação 9 metros.

Lote 56 – Refletor 300w, com potencia máx. de 300w, temperatura média da cor 5.000k, fluxo luminoso mínimo de 120 Lumens/W, tipo de instalação parede, vida útil mínima de 50.000h, índice de proteção IP66, tensão Bivolt 127/220, fator de potência mínimo de 0.99, altura para instalação 8 metros.

Lote 57 – Refletor 60w, com potencia máx. de 100w, temperatura média da cor 6.500k, fluxo luminoso mínimo de 100 Lumens/W, tipo de instalação pétalas, vida útil mínima de 50.000h, índice de proteção IP66, tensão Bivolt 127/220, fator de potência mínimo de 0.99, altura para instalação 6 metros.

Lote 58 – Refletor 50w, com potencia máx. de 100w, temperatura média da cor 6.500k, fluxo luminoso mínimo de 100 Lumens/W, tipo de instalação parede, vida útil mínima de 50.000h, índice de proteção IP66, tensão Bivolt 127/220, fator de potência mínimo de 0.99, altura para instalação 7 metros.

Lote 59 – Refletor 75w, com potencia máx. de 100w, temperatura média da cor 6.500k, fluxo luminoso mínimo de 100 Lumens/W, tipo de instalação pétalas, vida útil mínima de 50.000h, índice de proteção IP66, tensão Bivolt 127/220, fator de potência mínimo de 0.99, altura para instalação 7 metros.

Para que não haja dúvida quanto as especificações técnicas essenciais do objeto do certame, determino a Divisão de Compras que proceda a retificação do edital e a abertura de novo prazo, marcando a hasta pública para o dia 23.06.2023, após a contagem superior a 08 (oito) dias úteis da ultima publicação.

Bastos SP, 06 de Junho de 2023.

MANOEL IRONIDES ROSA

PREFEITO DE BASTOS